



RESPOSTAS ÀS CONSULTAS

BLOCO 16

CONSULTA 88

Olá, de acordo com o Termo de Referência é solicitado sanitários nos pontos 1 e 4 da trilha ambiental, sendo estes sanitários um feminino e um masculino e ambos juntos com área máxima de 10m² em cada ponto. Seguem duas perguntas referentes à trilha ambiental, seus sanitários e a acessibilidade.

1. Como não está mencionado em nenhum local, gostaria de confirmar se nestes sanitários dos pontos 1 e 4 da trilha ambiental não há necessidade de algum destes banheiros serem acessíveis. 2. Gostaria de confirmar se o piso da trilha ambiental será natural, sem tratamento ou algum material, assim como o da trilha de bicicleta mencionado no Termo de Referência, para saber o grau de acessibilidade da trilha ambiental e quais os grupos de pessoas e as limitações e possibilidades do acesso aos Espaços de Educação propostos no interior da trilha ambiental.

Agradeço pelas informações

RESPOSTA 88

1. Para as pessoas de maior idade e com necessidades especiais está sendo proposto o “Espaço Sensorial 2” e também o “Espaço 3 Trilha Cardio, Idoso e PCD”;
2. A Trilha Ambiental deverá receber grupos, justamente para educação ambiental, porém “com segurança e acessibilidade”. Grande parte desta trilha deverá manter o piso natural, entretanto, nos trechos onde a segurança exija (decks, torres, pontes, desníveis portais, etc), deve-se prever soluções para reduzir riscos, como por exemplo, tratamento de piso.

O detalhamento destas soluções poderá ser apresentado na Segunda Etapa do Concurso.